



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ",
ООО "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ"

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области
16.02.2023, ОГРН: 1236900001744,

место нахождения: 170017, Россия, Тверская область, город Тверь г.о., г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 15,
телефон: +7 4822787010, факс: +7 4822787011, адрес электронной почты: office@tvercable.ru

в лице: Начальника службы качества Александрова Алексея Сергеевича, доверенность
№15-Д/199 от 06.06.2023г.

заявляет, что кабели силовые одножильные бронированные с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное переменное напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц, номинальным сечением жилы от 35 до 800 кв. мм включительно марок: ПвКаП, АпвКаП, ПвКаПг, АпвКаПг, ПвКаПгж, АпвКаПгж, ПвКаП2г, АпвКаП2г, ПвКаП2гж, АпвКаП2гж, ПвКаПу, АпвКаПу, ПвКаПуг, АпвКаПуг, ПвКаПугж, АпвКаПугж, ПвКаПу2г, АпвКаПу2г, ПвКаПу2гж, АпвКаПу2гж, ПвКаВнг(А)-LS, АпвКаВнг(А)-LS, ПвКаПнг(А)-HF, АпвКаПнг(А)-HF, ПвКасП, АпвКасП, ПвКасПг, АпвКасПг, ПвКасПгж, АпвКасПгж, ПвКасП2г, АпвКасП2г, ПвКасП2гж, АпвКасП2гж, ПвКасПу, АпвКасПу, ПвКасПуг, АпвКасПуг, ПвКасПугж, АпвКасПугж, ПвКасПу2г, АпвКасПу2г, ПвКасПу2гж, АпвКасПу2гж, ПвКасВнг(А)-LS, АпвКасВнг(А)-LS, ПвКасПнг(А)-HF, АпвКасПнг(А)-HF

Код ОКПД2 27.32.14.110, ТН ВЭД 8544 60

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 3530-005-47026389-2015 «Кабели силовые одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные на напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

соответствуют требованиям:

ГОСТ 34834-2022 "Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия" пункты 4.3, 4.4, 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3 - 5.2.1.6, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.1.14-5.2.1.16, 5.2.1.18-5.2.1.21, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.7, 5.2.2.8, 5.2.2.10, 5.2.3.1, 5.2.5.1 таблица 10 (пункты 1-3, 5), 5.2.5.2 таблица 11 (пункты 1, 2, 4), 5.2.5.3, 5.2.7.1-5.2.7.3

Декларация о соответствии принята на основании:

Протокола испытаний № 105 от 30.05.2023, проведенных испытательной лабораторией кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-Тест» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19).

Протокола испытаний № 106 от 30.05.2023, проведенных испытательной лабораторией кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-Тест» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19).

Протокола испытаний № 109 от 30.05.2023, проведенных испытательной лабораторией кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-Тест» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19).

Схема декларирования: Зд

Дата принятия декларации

16.06.2023

Декларация о соответствии действительна по

15.06.2028



(Handwritten signature)
(подпись)

Александров Алексей Сергеевич
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии

РОСС RU Д-RU.PA01.B.22307/23

Дата регистрации

16.06.2023

Дата принятия декларации

Декларация о соответствии действительна по