



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ",
ООО "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ"

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области
16.02.2023, ОГРН: 1236900001744,

место нахождения: 170017, Россия, Тверская область, город Тверь г.о., г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 15,
телефон: +7 4822787010, факс: +7 4822787011, адрес электронной почты: office@tvercable.ru

в лице: Начальника службы качества Александрова Алексея Сергеевича, доверенность
№15-Д/199 от 06.06.2023г.

заявляет, что кабели силовые, бронированные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на номинальное переменное напряжение 6 и 10 кВ частотой до 100 Гц включительно, с 3-мя жилами, сечениями от 35 до 240 кв. мм включительно марки ПвБПнг(А)-НФ

Код ОКПД2 27.32.14.111, ТН ВЭД 8544 60 1000

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 16.К71-374-2006 «Кабели силовые и контрольные, бронированные, не распространяющие горение и огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Технические условия». Серийный выпуск.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ", место нахождения: 170017, Россия, Тверская область, город Тверь г.о., г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 15.

соответствуют требованиям:

ГОСТ 34834-2022 "Кабели силовые с экструдируемой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия" пункты 4.3, 4.4, 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.1.6, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.1.14-5.2.1.16 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.1.19-5.2.1.21, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.7, 5.2.2.8, 5.2.2.10, 5.2.3.1, 5.2.5.1 таблица 10 (пункты 1-3, 5), 5.2.5.2 таблица 11 (пункты 1, 2, 4), 5.2.7.1-5.2.7.3

Декларация о соответствии принята на основании:

Протокола испытаний № 108 от 30.05.2023, проведенных испытательной лабораторией кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-Тест» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19).

Схема декларирования: Зд

Дата принятия декларации

07.06.2023

Декларация о соответствии действительна по

06.06.2028



(подпись)

Александров Алексей Сергеевич
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии

РОСС RU Д-RU.PA01.B.21067/23

Дата регистрации

07.06.2023